


## 花蓮縣北埔國小 107 學年度期初校舍安全檢核會議

一、時間：107 年 8 月 29 日 11：30

二、地點：北埔國小會議室

三、出席人員：如附件

四、主席：



紀錄：



五、主席報告：

今天召開定期校舍安全檢核會議，感謝各位老師前來參加討論，等一下請各位老師有意見可以提出來。

六、報告事項：

★總務主任：

1. 之前會漏水的校舍有增建防水隔熱斜屋頂工程後已經改善，暑假期間東大樓南側廁所後方有水柱滴水的現象，經查後是廚房樓上水塔浮球壞掉無法止水，導致水沿著屋簷滴下來，換過新的浮球後，滴水現象已不復見。

2. 本年度的消防設施廠商已修繕完畢，北埔消防隊也派員檢查通過。

★事務組長：

1. 前幾天東大樓靠光復路那排插座，老師反應沒有電，幼兒園也說菜梯無法運作，經查是同一個電箱裡的電線有燒熔痕跡，已請廠商修復。

2. 各班級教室內除必要教學設備用品請勿再自行增加電器用品，避免用電負載過量造成危險。

七、散會



花蓮縣北埔國小 107 學年度期初校舍安全檢核會議照片

