

花蓮縣國福國小 106 學年度下學期期初校舍安全檢核會議會議記錄

一、時間：107 年 2 月 21 日(三) 14:10

二、地點：E 化教室

三、主席：張麗平

記錄：施惠珍

四、出席人員簽到：

李安、田瓊如、宋高銘
郭飛麟、江國元

五、主席致詞

今日召開 106 學年度下學期期初校舍安全檢核會議，先請執行秘書報告檢核結果，再請各位委員提供意見。

六、工作報告

執行秘書施惠珍：本學期初的校舍安全檢核併 0206 花蓮地震震後校舍安檢一起實施，檢核結果及處理方式如下。

- (1) 教學大樓和專科教室伸縮縫裂縫經鑑定，確定為裝飾牆裂縫，安全無虞。
- (2) 遊樂場翹翹板基座上下晃動，封閉暫停使用。
- (3) 幼兒園廁所地板滲水待修(教育處已核定 50000 元經費修繕)。
- (4) 全校共 13 支滅火器過期、發電機無法啟動、消防泵浦自動啟動，以上缺失預計在今年消防安檢改善計畫中更新及修繕。

委員葉燕宏：平時看到有問題的地方會向總務處報告，大家一起維護校園安全。

委員郭飛麟：會持續關注有小缺失的地方，進行彙報及處理。

總務施主任：請各位老師協助，如果有發現學校校舍有異樣時，請通報總務處進行修繕，大家一起維護國福美麗校園。

七、主席結論：0206 地震造成花蓮很大傷害，所幸本校只有教學大樓和專科教室產生裂縫，經過專家鑑定，確認無安全無虞。感謝各位委員對學校的關心，一同關注校園安全。檢核結果列案處理，務必完成檢修。

八、散會