

花蓮縣國福國小 108 年國家防災日防災演練檢討會議會議記錄

一、時間：108 年 9 月 24 日(二) 8:20

二、地點：辦公室

三、主席：施惠珍

記錄：宋富皓

四、出席人員簽到：

江國元 林喜慈 李明謙 陳尚宏 林冠吟 鄧品靜
楊皓 林維禎 宋富皓 曾敏思 謝芳蓮

五、主席致詞

今日召開本校 108 年國家防災日防災演練檢討會議，我們就演練順序推演一次，有意見的地方停下來討論。

六、檢討結論

1. 本校學生人數少，為求搶救時效，班級點名發現有學生失蹤立即向搶救組報告，搶救組組長隨即處置，派人搜救。
2. 進行廚房滅火時，要先拿附近的滅火器去滅火，不夠用時再拿廚房內的。
3. 本校共有 5 個室內消防栓，自然教室廁所旁、廚房後側、工具室旁一樓樓梯間、二 F 音樂教室旁及二 F 女廁旁，消防取水口在廚房後側室內消防栓旁。當滅火器無法滅火時，請用室內消防栓水柱滅火。

校長：感謝各位同仁的配合，這天的演練大致順暢，往後無論是大小地震來襲或演練，我們都要嚴正以對，快速疏散及搶救。

七、散會