

# 109 年校舍安全檢核會議

一、日期:109 年 9 月 2 日

二、時間:14:00

三、地點:資訊融入教室

四、出席簽到:

陳立輝

鄭學凱

黃陸孝中

秦梅心

王育鈞

杜翰

吳子凡

杜志豪

莊瓊如

李秋庭

張仁

吳建一

王伶華

張正

邵娟霖

# 109 年校舍安全檢核會議紀錄

一、日期:109 年 9 月 2 日

二、時間:14:00

三、地點:資訊融入教室

四、會議記錄:

總務主任報告:

(一)附上 109 年 8 月 27 日東側大樓、西側教室、北側  
教室校舍安全檢查表供參。

(二)東側教室三樓因防水隔熱屋頂有尖銳鐵皮，擬加  
裝防撞條。

(三)東側大樓一樓一甲教室外牆水管有滲水，已完  
修。

(四)東側大樓發電機室消防泵浦無法自動進水，已完  
修。

(五)北側自然教室化學實驗物品請吳宇凡老師管理。

(六)西側教室廚房請廚工梁桂台先生管理。

教師提案:無