

花蓮縣北埔國小 110 學年度第一學期期初校舍安全檢核會議

一、時間：110 年 8 月 2 日 11：30-12：00

二、地點：北埔國小會議室

三、出席人員：如附件

四、主席：陳俊能

紀錄：蔡佩芬

五、主席報告：

今天召開定期校舍安全檢核會議，感謝各位老師前來參加討論，等一下由檢核相關人員報告結果，請各位老師有意見可以提出來。

六、報告事項：

★總務主任：

已完成事項

1. 電腦教室機房、中高年級自然教室、音樂教室遇雨有漏水現象，在今年六月份已做修繕，經過幾次雨天的觀察，確實有改善。
2. 109 學年度一甲、三丙教室教師座位處牆角有滲水現象，在今年五月份查修改善完畢，經班級老師觀察回報，滲水現象不再發生。
3. 東大樓、北大樓、幼兒園鐵皮屋頂的水槽長年積沙土未清阻塞排水，長出多種雜草等各式植物，六月份利用補助經費做清淤並已清洗乾淨。

待改善事項

1. 西棟大樓走廊天花板有些微滲水現象，但是不嚴重，待有經費時會

安排做改善工程。

2. 預計 110 年 10 月份西棟大樓辦理耐震評估檢查及申報。

★學務主任：

之前上課的自然教室柱子有水漬出現，目前確實已改善。

★事務組長：

1. 活動中心 4 個出入口的玻璃門，開關門不靈活會卡住，7 月份已有

找廠商前來修繕並更換新的門簾。

2. 幼兒園鐵皮屋頂的排水管目前已被泥沙堵塞，無法發揮排水功能，

日後需安排做改善。

★主席：

1. 針對校舍還需要做改善的部分請總務主任儘快安排修繕。

2. 維護教師、學生在學校活動的安全是第一要務，感謝各位辛苦的老

師們，平日多一些細心和關心，共同為全校師生們的安全做把關。

3. 平常有任何校舍安全問題可以隨時跟總務處反應。

七、散會

花蓮縣北埔國小 110 學年度第一學期期初校舍安全檢核會議

時間：110 年 8 月 2 日 11：30-12：00

地點：北埔國小會議室

主席：陳俊能校長

紀錄：蔡佩芬

出席人員：

職稱	職務	姓名	簽名
校長	召集人	陳俊能	陳俊能
總務主任	執行秘書	蔡佩芬	蔡佩芬
教務主任	委員	謝美慧	謝美慧
學務主任	委員	柯凱珮	柯凱珮
家長會長	委員	馮庭甄	馮庭甄
會計主任	委員	楊凱雄	
出納組	委員	李樹芳	李樹芳
事務組	委員	林佩宜	林佩宜
網管人員	委員	黃泰升	黃泰升

花蓮縣北埔國小 110 學年度第一學期期初校舍安全檢核



東大樓、北大樓、幼兒園等屋頂鐵皮水槽清淤、清理垃圾及植物



東大樓一甲、三丙教室牆角滲水已修繕完畢



活動中心出入口改善