

花蓮縣北埔國小 109 學年度第二學期期初校舍安全檢核會議

一、時間：110 年 2 月 20 日 13:00-13:30

二、地點：北埔國小會議室

三、出席人員：如附件

四、主席：  紀錄： 

五、主席報告：

今天召開定期校舍安全檢核會議，感謝各位老師前來參加討論，
等一下請各位老師有意見可以提出來。

六、報告事項：

★總務主任：

1. 110 年度消防安全設備檢查，已於 110 年 1 月 7 日委由聯慶機電消防保養有限公司進行，相關缺失改善將報府申請經費修繕。
2. 110 年 1 月 17 日 C 大棟男廁有緊急鈴響起誤報，察看後是因為警報器鬆脫，已委請廠商來修復。
3. 體育館電動鐵門馬達出現怪聲音後無法動作，已於 110 年 1 月 21 日修復。
4. 東大樓及北大樓走廊屋簷有發現電線下垂，怕學生伸手拉扯造成危險，已於 110 年 2 月 5 日緊急通知水電廠商來進行檢修完畢，原因是束帶氧化老舊造成鬆脫。

★事務組長：

1. C 大棟無障礙電梯每個月都進行保養工作，目前使用都正常。
2. 為維護全校師生健康，各教室冷氣濾網已於 110 年 1 月 20 日清洗完畢。
3. 校園內飲水機東典環安科技股份有限公司預計於 110 年 2 月 24 日抽檢，保障供應全校師生安全的飲用水。

★主席：

1. 近期已經申請經費校園內川堂、樓梯間，將重新粉刷油漆，改善環境清潔美觀。
2. 維護學生在學校活動的安全是第一要務，感謝各位辛苦的老師們，平日多一些細心和關心，共同為全校師生們的安全做把關。
3. 平常有任何校舍安全問題請隨時跟總務處反應。

七、散會

花蓮縣北埔國小 109 學年度第二學期期初校舍安全檢核會議

時間：110 年 2 月 20 日 13:00-13:30

地點：北埔國小會議室

主席： 丁嘉琦

紀錄：蔡佩芬

出席人員：

職稱	職務	姓名	簽名
校長	召集人	丁嘉琦	丁嘉琦
總務主任	執行秘書	蔡佩芬	蔡佩芬
教務主任	委員	謝美慧	謝美慧
學務主任	委員	柯凱珮	柯凱珮
家長會長	委員	馮庭甄	馮庭甄
會計主任	委員	楊凱雄	
出納組	委員	李樹芳	李樹芳
事務組	委員	林佩宜	林佩宜
網管人員	委員	黃泰升	黃泰升

花蓮縣北埔國小 109 學年度第二學期期初校舍安全檢核會議照片



召開校舍安全檢查會議並宣導注意事項



樓梯間油漆脫落近期安排粉刷



檢修教室內電器插座



活動中心電動門馬達故障檢修



電線脫落下垂已修復